



POZNÁMKA

Rozvodnice je stávající typová, zapuštěná do zdi

Přívod zhora, vývody nahoru

Krytí IP30/IP20

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase v síti TN dle ČSN 332000-4-41 ed. 2

ZODP. PROJ.	Ing. Jana Dvořáková	DATUM	09/2013	Libuše SVOLINSKÁ projekce elektro Malý Koloredov 2377 738 01 Frýdek - Místek
PROJEKT. SPEC.	Libuše SVOLINSKÁ <i>Libuše</i>	MĚŘÍTKO		
VYPRACOVAL	Zdeněk HLOŽANKA <i>Zdeněk Hložanka</i>	ZAK. Č.		
INVESTOR	Obec Pstruží, Pstruží 93	STUPEŇ	DSP	
AKCE	Stavební úpravy ZŠ Pstruží			VÝKRES
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			D.1.4 03
OBSAH	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R3			